

.....
(nazwa i adres wykonawcy)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Konarzynie
ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny
NIP: 5552106986

zaprasza do złożenia oferty na:

„WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO NR 2 DLA UJĘCIA WODY
PODZIEMNEJ W KIEŁPINIE GM. KONARZYNY”

2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

2.1 Zamówienie obejmuje

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

- otworu studziennego nr 2 na działce nr 514/1 obręb Kiełpin w pobliżu ujęcia wody podziemnej Kiełpin/ Nowa Karczma,
- obudowy studni wraz z jej wyposażeniem,
- ogrodzenia otworu studziennego nr 2.

Projektuje się wykonanie otworu do głębokości 45 m. W tym celu, zostaną wykorzystane rury wiertnicze Ø 508 mm do głębokości 20 m, a następnie wiercenia rurami Ø 457 mm do głębokości 45 m. Projektowany otwór należy zabudować filtrem o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa PVC 207,8/225 mm, dł. 2 m na podsypce żwirowej,
- filtr szczelinowy PVC 207,8/225 mm, z siatką stylonową Nr 10, dł. 17,0 m,
- rura nadfiltrowa: redukcja PVC 315/225 mm, rura PVC 290,8/315 mm wprowadzona do powierzchni terenu.

W trakcie filtrowania projektuje się podciągnąć rury Ø457 mm do głębokości 25 m ppt. Po próbnym pompowaniu należy wyciągnąć rury Ø457 mm oraz Ø 508 mm i wypełnić przestrzeń międzyrurową mleczeniem bentonitowym. W przestrzeni między rurą nadfiltrową, a rurami wiertniczymi należy zaprojektowano rurkę piezometryczną 32/40 mm do głębokości 30,0 m. W strefie głębokości 26,0 - 30,0 m ppt osiatkowanie. Projektuje się pozostawienie 3 m rur 457 mm w gruncie jako rury osłonowe dla rury nadfiltrowej PVC oraz zainstalowanej rurki piezometrycznej. Po odwierceniu otworu, granulację obsypki żwirowej oraz szerokość szczelin filtra PVC do ustalenia z nadzorem hydrogeologicznym.

Dla wykonania otworu nr 2 zaprojektowano obudowę naziemną typu Lange wraz z wyposażeniem (min: rurociąg tłoczny Ø 80 mm, a na nim zawór zwrotny, zasuwa, wodomierz, manometr).

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie ogrodzenia studni nr 2 oraz sporządzenie operatu geodezyjnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie robót geologicznych, operacie wodnoprawnym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót geologicznych. Załączony przedmiar robót służy jedynie do celów poglądowych.

Powyższa dokumentacja obejmuje szerszy zakres robót, które nie są objęte przedmiotem zamówienia (tj. zmiana obudowy oraz ogrodzenia studni nr 1 – dz. nr 515 obręb Kiełpin).

Oznaczenie wg wspólnego słownika CPV:

45255110- 3 roboty budowlane w zakresie studni,

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych,

71351910-5 usługi geologiczne,

45262200-3 fundamentowanie i wiercenie studni wodnych.

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z przepisami prawnymi:

2.2 Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do **30.06.2019 r.**

2.3 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

2.3.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.3.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia,

2.3.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

2.3.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców na zasadzie spełnia/nie spełnia.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożą pełnomocnictw albo, którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.4 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

2.4.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego **zał. Nr 2**

2.4.2 oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO

2.5 Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Bożena Miszewska. Porozumiewanie się Wykonawcy z pracownikami będzie odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, tel./fax 598331011, adres poczty elektronicznej: gpk@konarzyny.pl

2.6 Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

2.7 Termin związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty

2.8 Opis sposobu przygotowywania ofert:

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie pismem drukowanym, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wzór ofert stanowi **załącznik nr 1**.

Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:

„WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO NR 2 DLA UJĘCIA WODY
PODZIEMNEJ W KIELPINIE GM. KONARZYNY”

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.
ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny

2.9 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w GMINNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNALNYM SP. Z O. O., ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny w terminie **do dnia 1 KWIETNIA 2019 r. do godziny 14:00**. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 01.04.2019 R.** Informacja o wynikach postępowania: oferenci zostaną poinformowani listownie oraz mailowo (w przypadku podania adresu mailowego w ofercie)

3 Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferty będą oceniane według następującego wzoru:

$$C = (C_{\min} / C_o) \times 100$$

Gdzie:

C- liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,

C min- najniższa cena wśród wszystkich podlegających cenie ofert,

Co- cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o 1 kryterium (cena)

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

Kryterium I: CENA – 100% wagi – obliczana zgodnie z pkt 3 – max 1000 pkt.

5 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty. Umowa zostanie zawarta w terminie związania ofertą.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może, w zależności od potrzeb, wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

6 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

PREZES ZARZĄDU

.....*Bożena Miszewska*.....

Data i podpis kierownika zamawiającego